

Usługi Projektowe
mgr inż. Łagan Zbigniew
UL Głowackiego 34a
33-300 Nowy Sącz
mgr inż. Wiesław Przyborowski
Gorlice ul Długosza 23

Nowy Sącz 30.07 2009 R

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

My niżej podpisani mgr inż. Łagan Zbigniew
Zamieszkały Moszczenica Niżna 183 33-340 Stary Sącz
Nr uprawnień budowlanych GAS 834-A-53/82, GPA -7342-120/94

sprawdzający mgr inż. Wiesław Przyborowski
zamieszkały Gorlice ul Długosza 23
nr uprawnień budowlanych GPA -7342-237/94

Oświadczamy, że „Projekt budowlany przekroczeń oraz umieszczenia w pasie drogi krajowej DK75 odcinek Nowy Sącz – Krynica-Zdrój projektowanej rozbudowy rurociągów rozdzielczych, przyłączy, kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych, przepompowni ścieków =, zasilania eNN dla miejscowości Łabowa Wyżna (część), Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część), gm. Łabowa, powiat Nowy Sącz, woj. małopolskie”

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Nowy Sącz 10.06.2016 r.


Podpisy

1.

mgr inż. Zbigniew Łagan
upr. nr GAS 834/A-53/82 oraz GPA-7342-120/94 do sporządzania dokumentacji, wykon. i nadz. w zakr. gospod. wodnej, instalacji sanit., sieci wod.-kan. wewn. i zewn., inst.-inż. w zakr. ochr. środow. oraz kierownika bud. i robót.
RZECZOZNAWCA w zakr. inż. wodnej, źródła, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji wsi, technologii i organizacji robót
UL. GŁOWACKIEGO 34a - tel. (018) 441 42 82
33-300 NOWY SĄCZ

2.

mgr inż. Wiesław Przyborowski
Stwierdzenie Przygotowania Zawodowego do wykonywania
SAMODZIELNEJ FUNKCJI PROJEKTANTA
- w specjalności: instalacyjno-inżynierskiej
Nr GPA-7342-237/94



MAŁOPOLSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Nowy Sącz, dnia 20 grudnia 1994 r.

Wzrost 170 cm
Waga 70 kg
Nr DPA-7342-120/94

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie: §ust.1, §6ust.1, §7, §13ust.1pkt.4lit."a"lit."b"lit."c",
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 lutego 1978 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 44) stwierdza się, że:
Pan Z b i g n i o w Ł a o a n
inżynier budownictwa wodnego
urodzony dnia 26 marca 1940r. w Nowym Sączu
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji inżynierskich
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i klimatycznych w budownictwie
w specjalności instalacyjnej inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska

- Pan Zbigniew Ł. A. O. A. N. jest upoważniony do:
- 1/ do sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłych uzbrojenia terenu,
 - 2/ do sporządzania projektów instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
 - 3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniem wód i gleby,
 - 4/ do sporządzania w budownictwie jednorodzińnym, zagroblowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³ projektów instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniem wód i gleby,

Na podstawie art. 133 KPA decyzja niniejsza może być zaskarżona — za pośrednictwem Wojewody Nowosądeckiego do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z. upr. Wojewody
mgr inż. [Signature]
Doradca
Przewodniczący
Atestant Wojewódzki

Za zgodność
ODPISU z ORYGINAŁEM

N. Sącz, dnia [Signature]

Kraków, 13 listopada 2015 r.

Zaświadczenie

Pan/Pani Zbigniew Łagan

miejsce zamieszkania Moszczenica Niżna 183

33-340 Stary Sącz

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym MAP/IS/2928/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 1 stycznia 2016 r.

do dnia 31 grudnia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w Krakowie
[Signature]
dr inż. Stanisław Kurczmarczyk
(pieczęć i podpis przewodniczącego OIIB)

Nr. GPA-7342-237/94

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2ust.2pkt.2, §13ust.1pkt.4lit."a".


rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Pan Wiesław PRZYBOROWSKImagister inżynier melioracji wodnychurodzony dnia 5 maja 1951r. w Mikluszowicach

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektantaw specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnychPan Wiesław PRZYBOROWSKI jest upoważniony do:

sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.- o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

MAŁOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA15 grudnia 2015 r.
Kraków,

Zaświadczenie

Wiesław Przyborowski

Pan/Pani.....

ul. Długosza 23

miejsce zamieszkania.....

38-300 Gorlice

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

MAP/BO/3260/01

o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1 stycznia 2016 r.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza może być zaskarżona — za pośrednictwem Wojewody Nowosądeckiego do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z up. Wojewody

mgr inż. Stanisław Karczmarczyk
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Przebudowy i Architektury
Architekt Wołwówczki

N.Sącz, dnia

Za zgodność do dnia

31 grudnia 2016 r.

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
KRÓKOWIEPRZEWODNICZĄCY RADY
MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w KrakowieStanisław Karczmarczyk
dr inż. Stanisław Karczmarczyk

(pieczęć i podpis przewodniczącego OIIB)

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH „PRO-INWEST1”

Ul. Głowackiego 34a
33-300 Nowy Sącz
Tel. 18/441-42-82

INWESTOR

Urząd Gminy Łabowa
Łabowa 38
33-336 Łabowa

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY

DECYZJĄ Z DNIA 2016 09. 20 NR 118/16

ZNAK. 11-XI.7840.18.1.2016.WD

Z up. Wojewody Małopolskiego

mgr inż. arch. Barbara Rawka
Starszy Inspektor Wojewódzki
w Wydziale Infrastruktury

NAZWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany przekroczeń oraz umieszczenia w pasie drogi krajowej DK 75 odcinek Nowy Sącz- Krynica projektowaną Rozbudową rurociągów rozdzielczych przyłączy kanalizacji sanitarnej tłocznych przepompowni ścieków zasilań eNN dla miejscowości Łabowa Wyżna(część) Nowa Wieś i Roztoka Wielka (część) gmina Łabowa powiat Nowy Sącz woj. małopolskie realizowana na działkach:

393 obręb Łabowa

221/1,231,302,308,345 506,592/1,593 obręb Nowa Wieś

16/1,17 obręb Roztoka Wielka

Kategoria obiektu XXVI

PODSTAWA OPRACOWANIA

UMOWA

DATA WYKONANIA

NOWY SĄCZ marzec 2016 r.

PROJEKTANT

mgr inż. Zbigniew Łagan

UPRAWNIENIA

GAS 834/A-53/82

GPA-7342-120/94

PODPIS

mgr inż. Zbigniew Łagan
up. w 834/A-53/82 oraz GPA-7342-120/94 do sporządzenia dokumentacji, wykon. i nadz. w zakr. gospod. wodnej instalacji sanit., sieci wod.-kan. wewn. i zewn. inst. inż. w zakr. ochr. i pod. dróg, kł.ownika bud. i robót. RZECZOZNAWCA w zakr. inż. wodn. i śródląd., zaopatr. w wodę i kanalizację, wsi, technologii i organizacji robót. UL. GŁOWACKIEGO 34a - tel. (018) 441 42 82 33-300 NOWY SĄCZ

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Wiesław Przyborowski

UPRAWNIENIA

GPA-7342-237/94

PODPIS

Wiesław Przyborowski
Stwierdzenie Przygotowania Zawodowego do wykonywania SAMODZIELNEJ FUNKCJI PROJEKTANTA - w specjalności: instalacyjno-inżynierskiej Nr GPA-7342-237/94

OPIS PROJEKTU PRZEKROCZEŃ DROGI KRAJOWEJ ORAZ USYTUOWANIA W PASIE DROGI KRAJOWEJ DK NR 75 W MIEJSCOWOŚCI ŁABOWA WYZNA, NOWA WIEŚ, ROZTOKA WIELKA GMINA ŁABOWA PROJEKTOWANYMI RUROCIAGAMI ROZDZIELCZYMI I TŁOCZNYMI KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH
OBRĘB ŁABOWA WYZNA DZ 393
OBRĘB NOWA WIEŚ DZ 345,308,302,,506,231,221/1
OBRĘB NOWA WIEŚ 592/1, 593 PRZEJŚCIE WZDŁUŻ DZIAŁEK
OBRĘB ROZTOKA WIELKA DZ NR 16/1,17

1. Podstawa opracowania

- zlecenie na opracowanie projektu Rozbudowy rurociągów rozdzielczych, przyłączy, pompowni ścieków rurociągów tłocznych, zasilania eNN przepompowni ścieków w miejscowościach Łabowa Wyżna (część), Nowa Wieś, Roztoka Wielka (część) gmina Łabowa
- mapa sytuacyjno –wysokościowa w skali 1:500 z projektem zagospodarowania terenu projektowanych przekroczeń oraz usytuowania kanalizacji w pasie drogi krajowej DK 75
- wizja terenowa
- przepisy

1A Zestawienie zawartości opracowania .

Część opisowa projektu budowlanego	str 1-4
Informacja BIOZ	str 5-9
Uprawnienia oraz izba projektanta i sprawdzającego	str 10-11
Uzgodnienia i decyzje	str 12- 13
Część rysunkowa	
Orientacja	rys nr 1
projekty zagospodarowania terenu przekroczeń	rys nr 2-9
profile poprzeczne przekroczeń	rys nr 10- 12
rysunek studni betonowej śr 1000 mm z włazem ciężkim	rys nr 1A
rysunek studni z tworzyw śr 600 mm	rys nr 2A

2. Opis projektowanych przejść drogowych

W związku z koniecznością podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej istniejących budynków mieszkalnych leżących po lewej, lub prawej stronie drogi krajowej nr 75 Branice – Krynica odcinek - Nowy Sącz- Krynica w miejscowościach Łabowa Wyżna, Nowa Wieś, Roztoka Wielka Gmina Łabowa

zaprojektowano przekroczenia metodą przewiertu, lub przepychu oraz usytuowanie projektowanych elementów kanalizacji sanitarnej w pasie działek o numerze ewidencyjnym 592/1, 593 obręb Nowa Wieś gmina Łabowa oznaczonych jako:

- przekroczenie poprzeczne nr 1A w km 84+518
- przekroczenie poprzeczne nr 1 w km 84+558
- przekroczenie poprzeczne nr 2 w km 84+558
- przekroczenie poprzeczne nr 3 w km 84+755
- przekroczenie poprzeczne nr 4 w km 86+209
- przekroczenie poprzeczne nr 5 w km 86+550
- przekroczenie poprzeczne nr 6 w km 87+918
- przekroczenie poprzeczne nr 7 w km 88+900
- przekroczenie poprzeczne nr 8 w km 89+049
- przekroczenie poprzeczne nr 9 w km 89+472
- przekroczenie poprzeczne nr 10 w km 90+036
- przekroczenie poprzeczne nr 11 w km 90+091
- przebieg wzdłuż w obszarze działki 592/1 obręb Nowa Wieś
- przebieg wzdłuż w obszarze działki 593 obręb Nowa Wieś

Droga Krajowa nr 75 znajduje się w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ul Mogilska 25

Wykonanie przejść zaprojektowano metodą przewiertu lub przepychu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy. Zgodnie z wydaną decyzją znak O.KR.Z-3.4341.1246.2015.jp.2 z dnia 24.11.2015 oraz prawem do dysponowania terenem na cele budowlane wydanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ul Mogilska 25 za pismem znak : O.KR.Z-3.4341.1246.2015.jp3. z dnia 30.11.2015 r dla działek :

- obręb Łabowa dz nr 393
- obręb Nowa Wieś dz 345,308,302,506,231,221/1, 592/1 593
- Obręb Rozтока wielka dz 16/1,17

Przekroczenie poprzeczne nr 1 km 84+558 m Łabowa należy zrealizować poprzez wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości L- 42,0 m Rurę przewodową PCV śr 200/5,9 mm należy wprowadzić na płozach typ EC na końcówkach zastosować manszety uniwersalne typ „U”szt 2

Komorę przewiertową należy zlokalizować po lewej stronie drogi nr DK 75

Końcówki rury osłonowej wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy

Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy Studnie kanalizacji zlokalizowano w odł min 1,0 m od linii rozgraniczających

Przekroczenie poprzeczne nr 2 w km 84+558 m Łabowa należy zrealizować poprzez wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości L – 42,0 m m Rurę przewodową PE śr 160/9,5 mm (rurociąg tłoczny z pompowni P7 należy wprowadzić na płozach typ EC na końcówkach zastosować manszety uniwersalne typ „U”szt 2

Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy

Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy

Przekroczenie poprzeczne nr 3 w km 84+755 m Nowa Wieś należy zrealizować poprzez wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości L 36,0 m m Rurę przewodową PCV 200 /5,9 mm należy wprowadzić na płozach typ EC na końcówkach zastosować manszety uniwersalne typ „U”szt 2

Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy

Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy

Przekroczenie poprzeczne nr 4 w km 86+209 m Nowa Wieś należy zrealizować poprzez wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości L 50,0 m m Rurę zastosować manszety uniwersalne typ „U”szt 2

Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy

Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy

Przekroczenie poprzeczne nr 5 w km 86+550 m Nowa Wieś należy zrealizować poprzez wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości L 26,5 m m Rurę przewodową PCV 200 /5,9 mm należy wprowadzić na płozach typ EC na końcówkach zastosować manszety uniwersalne typ „U”szt 2

Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy

Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy

Usytuowanie w pasie drogi krajowej DK 75 kanału grawitacyjnego pomiędzy studniami S1-S5 oraz wyjścia ze studni S2 w kierunku Kościoła oraz ze studni S3 w kierunku osiedla .

Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy

Usytuowanie w pasie drogi krajowej DK 75 kanału grawitacyjnego pomiędzy studniami S1-S5 oraz wyjścia ze studni S2 w kierunku Kościoła oraz ze studni S3 w kierunku osiedla .

Pas drogowy drogi krajowej w miejscu lokalizacji jest znacznie poszerzony z uwagi na istniejący stary przebieg drogi krajowej DK 75 lokalizacja odcinka kanalizacji na dz 592/1 obręb Nowa Wieś w km 87+515- 87+634 rura przewodowa PCV 200/5,9 mm oraz studnie betonowe śr 1000mm

Usytuowanie w pasie drogi krajowej DK 75 kanału grawitacyjnego pomiędzy studniami T5-T6

Pas drogowy drogi krajowej w miejscu lokalizacji kanalizacji na dz 593 obręb Nowa Wieś Rurociąg grawitacyjny w km 87+088- 87+146 rura przewodowa PCV 200/5,9 mm oraz studnie betonowe śr 1000mm

Przekroczenie poprzeczne nr 6 w km 87+918 m Nowa Wieś należy zrealizować poprzez

wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości L 34,0 m m Rurę przewodową PCV 200 /5,9 mm należy wprowadzić na płozach typ EC na końcówkach zastosować manszety uniwersalne typ „U”szt 2

Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy

Przekroczenie poprzeczne nr 7 w km 88+900 m Nowa Wieś należy zrealizować poprzez

wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości L 30,50 m m Rurę przewodową PE 160/9,5 mm należy wprowadzić na płozach typ EC na końcówkach zastosować manszety uniwersalne typ „U”szt 2

Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy

Z Przekroczenie poprzeczne nr 8 w km 89+049 m Nowa Wieś należy zrealizować poprzez

wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości L 47,50 m m Rurę przewodową PCV 200 /5,9 mm należy wprowadzić na płozach typ EC na końcówkach zastosować manszety uniwersalne typ „U”szt 2

Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy

Przekroczenie poprzeczne nr 9 w km 89+472 m Nowa Wieś należy zrealizować poprzez

wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej śr 339,6/8 mm długości L 37,0 m m Rurę przewodową PCV 200 /5,9 mm należy wprowadzić na płozach typ EC na końcówkach zastosować manszety uniwersalne typ „U”szt 2

Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy

Przekroczenie poprzeczne nr 10 w km 90+036 m Rozтока Wielka EC na końcówkach

zastosować manszety uniwersalne typ „U”szt 2

Komorę przewiertową należy zlokalizować po prawej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy
Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy

Przekroczenie poprzeczne nr 11 w km 90+091 m Rostoka Wielka należy zrealizować poprzez wykonanie przewiertu w rurze osłonowej stalowej ϕ 339,6/8 mm długości L 33,0 m m Rurę przewodową PCV 200 /5,9 mm należy wprowadzić na płozach typ EC na końcówkach zastosować manszety uniwersalne typ „U” szt 2 Komorę przewiertową należy zlokalizować po lewej stronie drogi nr 75 Końcówki rury osłonowej wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy Wykonanie przejścia zaprojektowano metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni drogowej oraz warstw podbudowy

Zaprojektowane przejścia spełniają następujące warunki techniczne:

- końcówki rury ochronnej wyprowadzono 1,0 m poza pas drogowy
- zachowano minimalne zagłębienie 1,5 m od osi drogi do wierzchu rury osłonowej
- zachowano minimalne zagłębienie 0,6 m pod dnem rowów odwadniających
- rury przewodowe w rurze osłonowej na płozach typ EC
- zamknięcia końcówek rur należy wykonać przy pomocy manszetów uniwersalnych
- komorę przewiertową zlokalizowano na działkach stanowiącej własność osób fizycznych

Inwestor Gmina Łabowa posiada umowę na dysponowanie terenem na cele budowlane dla realizacji sieci kanalizacyjnej oraz projektowanych przekroczeń Stosownie do warunków określonych w decyzji znak O.KR.Z-3.4341.1246.2015.jp.2 rozpoczęcie prac należy zgłosić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Nowy Sącz 33-386 Podegrodzie oraz należy uzyskać zezwolenie w/w Rejonu na zajęcie pasa w celu umieszczenia urządzenia z naliczeniem stosownych opłat za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi (opłaty roczne) oraz za prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie z art. 39 ust 3 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity DZ U z 2015 poz 460 ze zmianami)

Po wykonaniu wykopu dla komory przewiertowej o wymiarach 2x4,0 m głębokość 3,0 m należy umocnić ściany wykopu poprzez szalunek pełny balami lub systemowy. Odkład z wykopu należy odsunąć na odległość min 3,0 m od górnej krawędzi komory.

W tylnej części komory należy zamontować ścianę oporową. Dno wykopu wyłożyć płytami betonowymi. W celu umożliwienia dojścia pracowników do komory należy wykonać drewniane schodnie. Do przygotowanej komory należy wprowadzić urządzenie przewiertowe z prowadnicą.

Po zakończeniu prac i ułożeniu rur przewodowych miejsce prac należy zasypać urobkiem z ubiciem warstwami oraz uporządkować teren prac

Obszar oddziaływania inwestycji dla zdania Przekroczenia drogi krajowej DK 75 odcinek Nowy Sącz – Krynica projektowaną rozbudową rurociągów rozdzielczych kanalizacji sanitarnej rurociągów tłocznych, przepompowni ścieków zasilań eNN, dla miejscowości Łabowa Wyżna, (część) Nowa Wieś, Rostoka Wielka część gmina Łabowa powiat Nowy Sącz woj. małopolskie

1. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w obrębie działek objętych postępowaniem

Obręb Łabowa dz 393

Obręb Nowa Wieś 221/1,231,302,308,345,506,592/2,593

Obręb Rostoka Wielka 16/1, 17

2. Obszar oddziaływania inwestycji ustalono na podstawie art. 39 ust 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 „o drogach publicznych” oraz decyzji Generalnego Dyrektora i Dróg Krajowych i Autostrad Znak O.KR.Z-3.4341.12.8.2016 .jp.2 z dnia 20.04.2016 oraz Znak O.KR.Z-3.4341.12.46.2015 .jp.3 z dnia 30.11.2015

Marzec 2016

mgr inż. Zbigniew Łagan
upr. nr. GAB 554/A-63/82 oraz GPA-7342-120/94 do sporządzania dokumentacji wykon. i nadz. w zakr. gospod. instalacji sanit., sieci wod.-kan. wewn. i zewn. zakr. ochr. środow. oraz kierownika bud. i robót. EGZOGNANCA w zakr. inż. wodnej środow. zaopatr. wodę i kanalizację wst. technologii i organizacji robót
JL. GŁOWACKIEGO 34a - tel. (018) 441 42 82
23-300 NOWY SĄCZ

**INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA DLA PROJEKTU
PRZEKROCZENIA DROGI KRAJOWEJ NR 75 KRYNICA BRANICE ODCINEK
NOWY SACZ- KRYNICA METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO ORAZ
USYTUOWANIE W PASIE DROGI KRAJOWEJ ODCINKÓW W KM
PROJEKTOWANYMI RUROCIAGAMI ROZDZIELCZYMI I TLOCZNYMI
KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI ŁABOWA WYZNA (CZĘŚĆ)
NOWA WIEŚ I ROZTOKA WIELKA (CZĘŚĆ) GMINA ŁABOWA**

- przekroczenie poprzeczne nr 1A w km 84+518
- przekroczenie poprzeczne nr 1 w km 84+558
- przekroczenie poprzeczne nr 2 w km 84+558
- przekroczenie poprzeczne nr 3 w km 84+755
- przekroczenie poprzeczne nr 4 w km 86+209
- przekroczenie poprzeczne nr 5 w km 86+550
- przekroczenie poprzeczne nr 6 w km 87+918
- przekroczenie poprzeczne nr 7 w km 88+900
- przekroczenie poprzeczne nr 8 w km 89+049
- przekroczenie poprzeczne nr 9 w km 89+472
- przekroczenie poprzeczne nr 10 w km 90+036
- przekroczenie poprzeczne nr 11 w km 90+091
- przebieg wzdłuż w obszarze działki 592/1 obręb Nowa Wieś
- przebieg wzdłuż w obszarze działki 593 obręb Nowa Wieś

Opracował mgr inż Łagan Zbigniew

mgr inż. Zbigniew Łagan
upr. nr GA 854/A-34/03 oraz GPA-7342-120/94 do spo-
rządzania dokumentacji, wykon. i nadz. w zakr. gospod.
wodnej, instalacji sanit., sieci wod.-kan. wewn. i zewn.
inż. inż. w zakr. ochr. środow. oraz kierownika bud. i robót
RZĄDZOWNICZA w zakr. inż. wodnej, śródląd., zarządzi-
w wodę i kanalizację wsi, technologii i organizacji robót
UL. GŁOWACKIEGO 34a - tel. (018) 441 42 82
33-300 NOWY SACZ

Część opisowa:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie granic administracyjnych miejscowości Łabowa wyzna (część Nowa Wieś , Rostoka Wielka (część) gmina Łabowa woj.małopolskie
Projektowana trasa rurociągów rozdzielczych i tłocznych obejmuje tereny położone po prawej i lewej stronie drogi krajowej nr DK 75 Krynica – Branice odcinek Nowy Sącz- Krynica z odprowadzeniem ścieków poprzez istniejący system kanalizacji w miejscowości Łabowa na oczyszczalnię w miejscowości Maciejowa
Zaprojektowano przekroczenia

- przekroczenie poprzeczne nr 1A w km 84+518
- przekroczenie poprzeczne nr 1 w km 84+558
- przekroczenie poprzeczne nr 2 w km 84+558
- przekroczenie poprzeczne nr 3 w km 84+755
- przekroczenie poprzeczne nr 4 w km 86+209
- przekroczenie poprzeczne nr 5 w km 86+550
- przekroczenie poprzeczne nr 6 w km 87+918
- przekroczenie poprzeczne nr 7 w km 88+900
- przekroczenie poprzeczne nr 8 w km 89+049
- przekroczenie poprzeczne nr 9 w km 89+472
- przekroczenie poprzeczne nr 10 w km 90+036
- przekroczenie poprzeczne nr 11 w km 90+091
- przebieg wzdłuż w obszarze działki 592/1 obręb Nowa Wieś
- przebieg wzdłuż w obszarze działki 593 obręb Nowa Wieś

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na obszarze objętym projektem sieci wodociągowej występują następujące obiekty budowlane:

- droga krajowa nr 75 krynica Branice odcinek Nowy Sącz- Krynica
- budynki mieszkalne jednorodzinne
- budynki gospodarcze
- drogi gminne
- wodociągi indywidualne
- gazociągi) średnioprężne i niskoprężne
- lokalne kanalizacje
- linie eNN kablowe i napowietrzne

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

realizacja robót ziemnych i montażowych kanalizacji sanitarnych, rurociągów tłocznych , kabli zasilających oraz przepompowni ścieków

skrzyżowania z elementami uzbrojenia podziemnego

- skrzyżowanie rurociągów kanalizacyjnych j z drogą krajową nr DK 75
- drogi gminne
- drogi powiatowe
- wodociągi
- gazociągi średnioprężne i niskoprężne
- lokalne kanalizacje
- linie eNN kablowe i napowietrzne

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Realizacja projektowanej kanalizacji może stwarzać następujące rodzaje zagrożenia zagrożenia:

Lp	Rodzaj robót	Grupa wysokiego ryzyka		Uwagi
1.	Roboty ziemne wykopy Wykonywane ręcznie i sprzętem mechanicznym w tym wykonanie przekroczenia metodą bezwykopową Flow Tex	Zagrożenia związane z realizacją prac w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej oraz związane z ruchem pojazdów		
2.	Roboty związane z zabezpieczeniem wykopów	Zagrożenia związane z wykonaniem zabezpieczeń szalowanie wykopów		
3.	Roboty montażowe sieci wodociągowej	Prace związane z montażem podłoży rur oraz obsypu rur kanalizacyjnych		
4.	Roboty ziemne związane z zasypami	Roboty wykonywane w sąsiedztwie pracy sprzętu mechanicznego		
5.	Roboty prowadzone w sąsiedztwie dróg powiatowych i gminnych	Zagrożenia związane z ruchem pojazdów mechanicznych		
6.	Roboty prowadzone w sąsiedztwie linii napowietrznych WN i SN	Zachowanie stref bezpieczeństwa od przewodów linii		
7.	Roboty prowadzone w sąsiedztwie kabli eNN oraz linii napowietrznych	Zagrożenia związane z możliwością uszkodzeń i porażenia energią elektryczną		
8.	Skrzyżowania z gazociągami S- prężnymi i niskoprężnymi	Zagrożenia związane z możliwością uszkodzeń gazociągów i możliwością wybuchu		

A/ dla osób postronnych

B/ dla osób realizujących prace budowlane

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Należy wyróżnić następujące rodzaje instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót:

A/ Instruktaż ogólny prowadzony przez osoby funkcyjne na budowie (kierownik budowy, kierownik robót) osoby te muszą posiadać aktualne szkolenie BHP III stopnia i winny zapoznać pracowników z terenem wykonywania prac w szczególności dla wykonywania prac w obrębie dróg krajowych , prace te zgodnie z warunkami winny być wykonywane pod nadzorem GDKIA oddział w Podegrodziu z warunkami gruntowo- wodnymi

rodzajami prac

z warunkami uzgodnień administratorów urządzeń podziemnych

sposobami oznakowania oraz zabezpieczenia terenu prowadzonych prac

możliwościami wystąpienia zagrożeń

obowiązku stosowania sprzętu ochrony osobistej oraz z przepisami BHP

poinformowanie o numerach telefonów alarmowych na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznych

dostępie do środków komunikacji publicznej telefonów

miejscu przechowywania apteczki pierwszej pomocy

obowiązku stosowania zabezpieczeń

sprawdzić umiejętność udzielania pomocy

B/ instruktaż stanowiskowy (przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego i dopuszczenie do pracy należy odnotować w dzienniku budowy) szkolenie pracowników w zakresie

Przed przystąpieniem do prac w miejscach szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić szczegółowy instruktaż stanowiskowy ,gdzie należy wyznaczyć zadania dla poszczególnych osób

Zapoznać z występującymi zagrożeniami

Wyznaczyć zadania i osoby nadzorujące oraz realizujące prace

Dokonać podziału zadań oraz powtórzyć informacje wyszczególnione w punkcie A

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Zestawienie ujęto w tabeli

Lp	Rodzaj robót	Grupa wysokiego ryzyka	środki techniczne	środki organizacyjne
1.	Roboty ziemne wykopy Wykonywane ręcznie i sprzętem mechanicznym w tym wykonanie przekroczenia metodą bezwykopową	Zagrożenia związane z realizacją prac w sąsiedztwie drogi krajowej oraz związane z ruchem pojazdów kołowych	Stosowanie szkolenie oraz zastosowanie, oznakowanie miejsca prowadzenia prac w dzień i w porze nocnej	Szkolenie, kolejność realizacji prac Sprzęt ochrony osobistej instruktaż stanowiskowy
2.	Roboty związane z zabezpieczeniem wykopów	Zagrożenia związane z wykonaniem zabezpieczeń szalowanie wykopów	Użycie sprawnego i odpowiedniego sprzętu (dźwigi)	Przeszkolenie Sprzęt ochrony osobistej Sprzęt ochrony osobistej
3	Roboty montażowe sieci wodociągowej	Prace związane z montażem podłoża rur studni oraz obsypu wodociągu	Stosowanie zabezpieczeń wykopów poprzez szalowanie szalunki inwentaryzowane wykonanie schodni, oznakowanie miejsca prowadzenia prac	Szkolenie, kolejność realizacji prac Sprzęt ochrony osobistej instruktaż stanowiskowy
4.	Roboty ziemne związane z zasypami	Roboty wykonywane w sąsiedztwie pracy sprzętu mechanicznego	oznakowanie miejsca prowadzenia prac w dzień i w porze nocnej	Szkolenie, kolejność realizacji prac Sprzęt ochrony osobistej instruktaż stanowiskowy
5.	Roboty prowadzone w sąsiedztwie dróg, powiatowych i gminnych	Zagrożenia związane z ruchem pojazdów mechanicznych	oznakowanie miejsca prowadzenia prac w dzień i w porze nocnej (ustawienie zapór oraz znaków drogowych)	Szkolenie, kolejność realizacji prac Sprzęt ochrony osobistej instruktaż stanowiskowy

6..	Roboty prowadzone w sąsiedztwie linii napowietrznych SN	Zachowanie bezpieczeństwa od przewodów linii	Wyznaczenie stref niebezpiecznych zachowanie odległości od przewodów	Szkolenie, kolejność realizacji prac Sprzęt ochrony osobistej instruktaż stanowiskowy
8.	Roboty prowadzone w sąsiedztwie kabli eNN i linii napowietrznych	Zagrożenia związane z możliwością uszkodzeń i porażenia energią elektryczną	Wyznaczenie położenia kabli przez wykrywacze oznakowanie miejsca praca pod nadzorem administratora	Szkolenie, kolejność realizacji prac Sprzęt ochrony osobistej instruktaż stanowiskowy
8.	Skrzyżowania z gazociągami i S- prężnymi i niskoprężnymi	Zagrożenia związane z możliwością uszkodzeń gazociągów i możliwością wybuchu	Wyznaczenie położenia gazociągów przez wykrywacze oznakowanie miejsca praca pod nadzorem administratora	Szkolenie, kolejność realizacji prac Sprzęt ochrony osobistej instruktaż stanowiskowy

STAROSTA NOWOSĄDECKI

33-300 Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-888

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630/1050/2016

Podstawa prawna: art.28b-art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	TRASA SIECI KANAŁ SANITARNEJ Z WYJŚCIAMI POZA PAS DROGOWY, PRZEPOMPOWNIENIE Z PRZYŁ. KABŁ. NN, RUROCIĄG TŁOCZNY,
Lokalizacja:	Łabowa, Nowa Wieś gm. Łabowa
Wnioskodawca:	GMINA ŁABOWA 33-336 Łabowa 38
Miejsce narady:	Nowy Sącz
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	08.08.2016
Data narady:	10.08.2016

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W KRAKOWIE.	- Decyzja znak O.KR.Z-3.4341.12.46.2015.jp.2 z dn. 24.11.2015 r. oraz decyzja znak O.KR.Z-3.4341.12.8.2016.jp.2 z dnia 20.04.2016 r.
2	ORANGE POLSKA DOSTARCZANIE I SERWIS USŁUG, DZIAŁ EWIDENCJI I ZARZĄDZANIA DANymi O INFRASTRUKTURZE KRAKÓW	- Skrzyżowania i zblżenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektować wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. - Prace w pobliżu urządzeń telekomunik. podziemnych wykonywać ręcznie pod ścisłym nadzorem pracownika Orange Polska S.A. tel. 18 4440803 z wcześniejszym powiadomieniem. - Przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór skrzyż. i zblżeń do urządzeń telekomunikacyjnych przez pracownika Orange Polska zakończony protokołem. - Wszelkie uszkodzenia wynikłe niewłaściwego prowadzenia robót i niezgodne z uzgodnienia będą traktowane jako awarie i usuwane na koszt Inwestora. - Zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczania terenu w miejscach ułożenia sieci teletechnicznej z powodu możliwości ich uszkodzenia. - Istniejącą sieć telekomunikacyjną w miejscu skrzyżowania lub zblżeń zabezpieczyć rurami ochronnymi AROT 160 PS na koszt Inwestora. - Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie : www.orange.pl/wniosek nadzor. Wykonanie prac na sieci Orange Polska bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska i będzie zgłaszane organom ścigania.
3	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W N. SĄCZU	- Decyzja znak PZD.ZP.4411.U.43.2016.BS z dnia 08.04.2016 r.
4	REJON DYSTRYBUCJI GAZU KRYNICA ZDRÓJ	- Zaprojektować i zrealizować zadanie zgodnie z zapisami zawartymi w piśmie znak PSG6VI/ZTI/68b/116/16 z dnia 29.08.2016.

Za zgodność
ODPISU z ORYGINAŁEM

N. Sącz, dnia

arte!

5	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE Wydział Dokumentacji Wojewoda Małopolski	- Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucji S.A. należy wykonać ręcznie ,zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. - Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napow. NN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napow. SN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic,licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób ,aby nie naruszać ustojów słupów linii j.w.,inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. - Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie , zgodnie z obowiązującymi normami.Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu rurowego wychodzącego 0.5m poza kanalizację sanitarną Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego, Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia /dot. również zasilania przepompowni ścieków sieciowych/. - Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istn. fundamentów słupów linii energetycznych: - a/ linii nN - 1m, - b/ linii SN - 2m,
6	WÓJT GMINY ŁABOWA	- Decyzja znak OSD-720.19.2016 z dn. 27.04.2016 r.





**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

[Signature]

URZĄD GMINY ŁABOWA
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło 2016-04-25 16:01
L.dz. **Wejście Małopolski**
GPL. 7013.1.5/2016

Kraków, 20.04.2016 r.

O.KR.Z-3.4341.12.8.2016.jp.2

Wasz znak: GPL.7013.1.5.2016

Za zgodność
ODPISU z ORYginałem

N. Sącz, dnia

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) po rozpoznaniu wniosku z dnia 29.03.2016 r. Gminy Łabowa 33-336 Łabowa 38 dotyczącego wyrażenia zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 75 na dz. nr 393 obręb Łabowa kanalizacji sanitarnej w km około 84+518

udzielam zezwolenia

na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 75 na dz. nr 393 obręb Łabowa kanalizacji sanitarnej w km około 84+518 z zastrzeżeniem, że:

1. urządzenie w pasie drogowym należy umieścić bezrozkopowo, metodą przewiertu bez naruszenia konstrukcji nawierzchni drogi
2. głębokość umieszczenia projektowanej kanalizacji pod jezdnią powinna wynosić min. 1,5m licząc od góry nawierzchni do góry rury osłonowej
3. głębokość umieszczenia projektowanej kanalizacji pod terenem powinna wynosić min. 0,8m
4. kanalizację sanitarną pod korpusem drogi należy prowadzić w rurze osłonowej
5. teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia.

Projekt budowlany dla planowanego zamierzenia podlega uzgodnieniu w tut. Dyrekcji.

Rozpoczęcie robót w pasie drogowym należy zgłosić do GDDKiA Rejon Nowy Sącz, 33 - 386 Podegrodzie 360 oraz należy uzyskać zezwolenie Rejonu na zajęcie pasa w celu umieszczenia urządzenia z naliczeniem stosownych opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym (opłaty roczne) oraz za prowadzenie robót w pasie drogowym.

Wojewoda Małopolski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) „W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w formie decyzji administracyjnej”.

Wnioskiem z dnia 29.03.2016 r. znak: GPL.7013.1.5.2016 inwestor - Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38, zwrócił się do tut. Dyrekcji o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 75 na dz. nr 393 obręb Łabowa kanalizacji sanitarnej w km około 84+518. Zarządca drogi krajowej przychyliła się do żądania strony na warunkach niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23.) zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy wnieść za pośrednictwem Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 Ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 r., poz. 783 ze zm.). Adnotację sporządził: St. Specjalista w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego: Joanna Płachta

Z up. Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad

Z za Dyrektora Oddziału
mgr inż. Agnieszka Wachowska

Otrzymują :

- ① Gmina Łabowa
33-336 Łabowa 38
2. a/a 5103/6142

Do wiadomości :

1. GDDKiA Rejon Nowy Sącz

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna
w dniu 10.05.2016 r.
Kraków, dnia 17.05.2016 r.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Agnieszka Wachowska
Z-ca Dyrektora Oddziału
O.KR.Z-3.4241.12.46.2015.jp.3

Za zgodność
ODPISU z ORYGINAŁEM

N. Sącz, dnia 30.11.2015 r.

Kraków 30.11.2015 r.

Pan Waldemar Kubik
Pracownia Projektowa PROWODKAN
31-047 Kraków, ul. Sarego 25/4

Uzgadniam przedłożone w tut. Dyrekcji projekty zagospodarowania terenu (nr rys. 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9,) wraz z profilami (nr rys. 10, 11 i 12) dla lokalizacji w pasie drogowym DK 75 kanalizacji sanitarnej – przekroczenia poprzeczne: nr 1 w km 84+558, nr 2 w km 84+558, nr 3 w km 84+755, nr 4 w km 86+209, nr 5 w km 86+550, nr 6 w km 87+918, nr 7 w km 88+900, nr 8 w km 89+049, nr 9 w km 89+472, nr 10 w km 90+036 i nr 11 w km 90+091 oraz przebieg wzdłuż DK 75 w obszarze działek nr 592/1 i nr 593 obr. Nowa Wieś.

Wyrażam zgodę na dysponowanie przez Inwestora – Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38 – działką nr 393 w m. Łabowa, działkami nr 345, 308, 302, 506, 231, 221/1, 592/1, 593 w m. Nowa Wieś oraz działkami nr 16/1 i 17 w m. Roztoka Wielka stanowiącymi pas drogowy drogi krajowej nr 75 na cele budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji na warunkach decyzji z dnia 24.11.2015 r. znak: O.KR.Z-3.4241.12.46.2015.jp.2.

W załączeniu okluzulowane projekty zagospodarowania terenu (nr rys. 2, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9,) wraz z profilami (nr rys. 10, 11 i 12).

Otrzymują :

1. Adresat + załącznik

2. a/a 13506

Do wiadomości :

1. GDDKiA Rejon Nowy Sącz

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Z-ca Dyrektora Oddziału

mgr inż. Agnieszka Wachowska



GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
31-542 Kraków, Mogińska 25

Wojewoda Małopolski

Za zgodność
ODPISU z ORYginałem

N. Sącz, dnia

Kraków, 24.11.2015 r.

O.KR.Z-3.4341.12.46.2015.jp.2

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku z dnia 29.10.2015 r. Gminy Łabowa, 33-336 Łabowa 38 dotyczącego wyrażenia zgody na lokalizację w pasie drogowym DK 75 kanalizacji sanitarnej – przekroczenia poprzeczne: nr 1 w km 84+558, nr 2 w km 84+558, nr 3 w km 84+755, nr 4 w km 86+209, nr 5 w km 86+550, nr 6 w km 87+918, nr 7 w km 88+900, nr 8 w km 89+049, nr 9 w km 89+472, nr 10 w km 90+036 i nr 11 w km 90+091 oraz przebieg wzdłuż DK 75 w obszarze działek nr 592/1 i nr 593 obr. Nowa Wieś

udzielam zezwolenia

na lokalizację w pasie drogowym DK 75 kanalizacji sanitarnej – przekroczenia poprzeczne: nr 1 w km 84+558, nr 2 w km 84+558, nr 3 w km 84+755, nr 4 w km 86+209, nr 5 w km 86+550, nr 6 w km 87+918, nr 7 w km 88+900, nr 8 w km 89+049, nr 9 w km 89+472, nr 10 w km 90+036 i nr 11 w km 90+091 oraz przebieg wzdłuż DK 75 w obszarze działek nr 592/1 i nr 593 obr. Nowa Wieś

z zastrzeżeniem, że:

1. przekroczenie drogi krajowej nr 75 należy wykonać bezrozkopowo, metodą przewiertu bez naruszenia konstrukcji nawierzchni drogi
2. głębokość umieszczenia projektowanej kanalizacji pod jezdnią DK 75 powinna wynosić min. 1,5m licząc od góry nawierzchni do góry rury osłonowej
3. głębokość umieszczenia projektowanej kanalizacji pod terenem powinna wynosić min. 0,8m
4. kanalizację sanitarną w pasie drogowym należy prowadzić w rurze osłonowej
5. teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia.

Projekt budowlany dla planowanego zamierzenia podlega uzgodnieniu w tut. Dyrekcji.

Rozpoczęcie robót w pasie drogowym należy zgłosić do GDDKiA Rejon Nowy Sącz, 33 - 386 Podegrodzie 360 oraz należy uzyskać zezwolenie Rejonu na zajęcie pasa w celu umieszczenia urządzenia z naliczeniem stosownych opłaty za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym (opłaty roczne) oraz za prowadzenie robót w pasie drogowym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) „W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w formie decyzji administracyjnej”.

Wnioskiem z dnia 29.10.2015 r. inwestor - Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38, zwrócił się do tut. Dyrekcji o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym DK 75 kanalizacji sanitarnej – przekroczenia poprzeczne: nr 1 w km 84+558, nr 2 w km 84+558, nr 3 w km 84+755, nr 4 w km 86+209, nr 5 w km 86+550, nr 6 w km 87+918, nr 7 w km 88+900, nr 8 w km 89+049, nr 9 w km 89+472, nr 10 w km 90+036 i nr 11 w km 90+091 oraz przebieg wzdłuż DK 75 w obszarze działek nr 592/1 i nr 593 obr. Nowa Wieś. Zarządca drogi krajowej przychylił się do żądania strony na warunkach niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy wnieść za pośrednictwem Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 Ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2015 r., poz. 783 ze zm.). Adnotację sporządził: St. Specjalista w Wydziale Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego: Joanna Płachta

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna
w dniu 15.12.2016 r.
Kraków, dnia 05.09.2016 r. 

Z up. Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad

Za Dyrektora Oddziału
mgr inż. Agnieszka Wachowska

Otrzymują :

- ① Pełnomocnik: Pan Waldemar Kubik
Pracownia Projektowa PROWODKAN
31-047 Kraków, ul. Sarego 25/4

2. a/a 13284

Do wiadomości :

1. GDDKiA Rejon Nowy Sącz

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).